



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2021B01A03547

委托单位: 广东志创兴材科技有限公司

样品名称: 竹木纤维集成墙面板

检测类别: 委托检测

国家建筑材料测试中心

中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2021B01A03547



国家建筑材料测试中心


检测报告

报告编号: WT2021B01A03547

第 1 页 共 2 页

样品名称	竹木纤维集成墙面板	检测类别	委托检测
委托单位	广东志创兴材科技有限公司	商 标	素简时光
生产单位	广东志创兴材科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2021 年 07 月 14 日	样品数量	1 块
生产日期 /批号	—	型号规格	1000mm×600mm ×9mm
检测依据	各检测项目检测依据详见 数据页。	检测日期	2021 年 07 月 18 日 -21 日
判定依据	T/CADBM 3-2018《竹木纤维集成墙面》		
检测项目	有害物质（甲醛释放量、可溶性重金属含量）		
检测结论	<p>*经检测,送检样品所检项目的检测结果符合标准 T/CADBM 3-2018 中表 6 (E0 级) 的技术要求。检测结果详见数据页。*</p> <p style="text-align: right;">  签发日期: 2021 年 07 月 26 日 (检测专用章) </p>		
附注:	(此处空白)		

批 准: 

审 核: 

编 制: 

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2021B01A03547

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求 (E ₀ 级)	检测结果	单项 结论	检测依据	
1	甲醛释放量 (室内用) / (mg/L)	≤0.5	未检出	符合	GB 18580-2001 6.3 Q/CYCTC 0101-2017 (GB/T17657-1999 4.12)	
2	重金属 含量 / (mg/kg)	可溶性铅	≤90	未检出	符合	GB 18584-2001 5.2 GB/T 9758-1988
		可溶性镉	≤75	未检出	符合	
		可溶性铬	≤60	未检出	符合	
		可溶性汞	≤60	未检出	符合	
(以下空白)						
<p>备注: 1、检测地点: 第1项为永顺, 第2项为管庄。</p> <p>2、资质认定范围的自制标准等同采用实验室认可范围的作废标准。</p> <p>3、未检出说明: 甲醛释放量<0.1mg/L; 可溶性重金属铅<2.5mg/kg; 可溶性重金属镉<0.5mg/kg; 可溶性重金属铬<5.0mg/kg; 可溶性重金属汞<0.1mg/kg。</p>						

———— 本报告结束 ————

———— 检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024 ————

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国建材检验认证集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

中国建材检验认证集团股份有限公司是本中心法人单位，承担本报告的法律责任。

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn>